МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 6053-20

г. Москва

Выдано
" 10 " августа 2020 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "АМ-ГРУПП"
Россия, 108811, г. Москва, поселение Московский,
поселок Ульяновского лесопарка, Владение 1, помещение 276
Тел/факс (495) 221-0773 (тех. отдел), 221-0774 (отдел продаж),
221-07-75 (региональный отдел), www.amgroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛИ S.B.Comp. spol. s.r.o. (Чешская Республика)
627 00 Brno – Slatina, Drážní 5
Производство: Чешская Республика, CZ-380 01 Дачице V, Делницка 532

ООО "ПК ИНЖЕНЕР"
Россия, 197229, г. Санкт-Петербург, 1-я Конная Лахта, д.1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Анкерные дюбели "FASTY" тип BF и BFK

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - анкерные дюбели состоят из полиамидной гильзы и распорного элемента, изготовленного из углеродистой стали с гальваническим цинковым, горячеоцинкованным, ТДЦ, Magni Silver 1000 покрытиями или коррозионностойкой стали. Геометрические параметры дюбелей: диаметр гильзы – 10 мм, длина дюбеля - от 60 до 300 мм, длина распорной зоны – 80 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления строительных материалов, изделий и оборудования к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Дюбели применяют в качестве анкерного крепления к основаниям из тяжёлого и лёгкого бетона, в кладках из полнотелого и пустотелого керамического и силикатного кирпичей, в кладках из блоков ячеистого бетона.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - рекомендуемые для выполнения предварительного расчета необходимого количества анкеров величины допускаемых вытягивающих нагрузок R_{rec}: из бетона класса прочности не ниже В25 – 4,0 кН, кладок из: полнотелого керамического и силикатного кирпича марки по прочности М150 – 2,0 кН, пустотелого керамического кирпича марки по прочности М150 – 0,9 кН, блоков из ячеистого бетона, класса по прочности на сжатие В3,5 – 1,0 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - Каталог продукции "AMG 2020", ТУ 25.94.11-004-00654724-2018 "Анкерные дюбели FASTY, тип BF, BFK", протоколы испытаний и заключения специализированных организаций, нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") от 28 июля 2020 г. на 13 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до " 10 " августа 2023 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации Д.А. Волков

Зарегистрировано " 10 " августа 2020 г., регистрационный № 6053-20,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 5762-19 от 20 июня 2019 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)