

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7332-25

г. Москва

Выдано

19 августа 2025 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	ООО «АМ-ГРУПП» Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, поселок Ульяновского лесопарка, д. 1, стр. 1 Тел.: (495) 221-07-73/ 74/ 75/ 76; www.amgroup.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	TECNICAS EXPANSIVAS S.L. (INDEX) (Испания) P.I. La Portalada II, C/ Segador 13; www.indexfix.com Адрес производства: Ningbo Londex Industrials Co., L.T.D., Китай, First Seashore Road, Hangzhou Bay New Zone, Cixi City, Zhejiang Province, 315336
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Механические анкеры «Фасти» типов AMT3 и AMT SZ

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - механические анкеры «Фасти» типа AMT3 состоят из шпильки с метрической резьбой и конусом, расклинивающейся клипсы, шайбы и гайки из углеродистой стали с противокоррозионным покрытием или коррозионностойкой стали; геометрические параметры анкеров: диаметр анкера – M8-M24, длина анкера – 75-250 мм. Анкеры типа AMT SZ состоят из стержневого элемента с метрической резьбой (резьбовой шпильки с гайкой и шайбой или болта), распорного конуса с внутренней резьбой, расклинивающейся клипсы, стальной втулки, демпферного кольца из полиоксиметилена (ПОМ); геометрические параметры анкеров: диаметр анкера – M6-M20, длина анкера – 70-310 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления строительных материалов, изделий и оборудования к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Анкеры применяют в качестве крепления к основаниям из армированного или неармированного бетона с трещинами и без трещин, класса прочности B25-B60.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - для выполнения предварительного расчета необходимого количества анкеров величины нормативных вытягивающих нагрузок N_n из бетона класса прочности В25 для анкеров АМТЗ без трещин – от 9,0 до 67,9 кН; из бетона с трещинами – от 5,0 до 47,5 кН; для анкеров АМТ SZ из бетона без трещин – от 15,0 до 67,9 кН; из бетона с трещинами – от 12,2 до 48,1 кН, в зависимости от диаметра и глубины анкеровки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая документация изготовителя, протоколы испытаний, заключения специализированной организации по коррозионной стойкости и долговечности, Европейские технические допуски, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 18 августа 2025 г. на 18 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 19 августа 2027 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 19 августа 2025 г., регистрационный № 7332-25,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 7081-24 от 20 июня 2024 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством № 6667-22 от 20 декабря 2022 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 6 февраля 2025 г. № 65/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)